

# 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 02 月 22 日

| 項次 | 建築物或設施名稱                                            | 維護管理規定                                                                                          | 關鍵維護項目及辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (1)行政大樓<br>(2)戒護科辦公室<br>(3)日新樓<br>(4)女所<br>(5)一、二工場 | (1)依建築法第 77 條。<br>(2)依消防安全設備檢修及申報辦法。<br>(3)飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法第 7 條<br>(4)工場與行政大樓耐震能力補強工程-耐震補強 | (1)建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，本所已於 112 年 11 月 8 日完成檢查。<br>(2)耐震能力補強工程依契約規範，保固期間至 111 年 12 月 4 日。<br>(3)昇降設備：本機關無此設備。<br>(4)機械停車設備：本機關無此設備。<br>(5)空調冰水主機及冷卻水塔：本機關無此設備。<br>(6)自來水塔飲用水委託檢測公司每季進行採樣檢測作業，最近 1 次檢測日期為 113 年 02 月 17 日。<br>(7)消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 5 月 29 日。<br>(8)高低壓電力設備：本機關無此設備。 |
| 2  | 汗水處理場合設備                                            | 「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」                                                                              | 汗水處理設備：本機關已納入汗水下水道排放，故無汗水處理場。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# 法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 02 月 22 日

| 項次 | 建築物或設施名稱   | 維護管理規定                         | 關鍵維護項目及辦理情形                                                                                                                                                        |
|----|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 機關內通行道路    | 國有公用財產管理手冊及維護管理工作計畫(本機關自行維護管理) | 依國有公用財產管理手冊第 44 條每年至少辦理一次定期檢查，遇重大災害辦理緊急檢查，必要時辦理不定期檢查。最近 1 次定期檢查於 112 年 11 月 30 日辦理完畢，檢查結果機關內通行道路無堆置雜物，路面無破損。                                                       |
| 4  | 擋土牆(含地錨)   | 國有公用財產管理手冊及維護管理工作計畫            | 本機關無此設施                                                                                                                                                            |
| 5. | 機關內停車場及遮雨棚 | 國有公用財產管理手冊及維護管理工作計畫(本機關自行維護管理) | (1)111 年 10 月 12 日機關停車場鐵皮翻新<br>(2)112 年 11 月 2 日停車場地面翻新<br>(3)機關內停車場及遮雨棚：<br>依國有公用財產管理手冊第 44 條每年至少辦理一次定期檢查，遇重大災害辦理緊急檢查，必要時辦理不定期檢查。最近 1 次定期檢查於 112 年 11 月 30 日辦理完畢。 |
| 6  | 圍牆         | 國有公用財產管理手冊及維護管理工作計畫(本機關自行維護管理) | 圍牆：依國有公用財產管理手冊第 44 條每年至少辦理一次定期檢查，遇重大災害辦理緊急檢查，必要時辦理不定期檢查。最近 1 次定期檢查於 113 年 02 月 22 日辦理完畢。                                                                           |

法務部矯正署花蓮看守所建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 02 月 22 日

| 項次 | 建築物或設施名稱 | 維護管理規定         | 關鍵維護項目及辦理情形                                                                                                                                                                 |
|----|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 炊場鍋爐     | 危險性機械及設備安全檢查規則 | <p>委託專業廠商辦理每 2 個月 1 次設備維護及保養作業，最近 1 次檢查及保養日期為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 瓦斯蒸氣鍋爐 113 年 01 月 24 日檢查保養。</li> <li>2. 柴油蒸氣鍋爐 113 年 02 月 05 日檢查保養。</li> </ol> |